



สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 10,898 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,202 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 1.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 29.14 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,973 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น

- เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 5,195 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,395 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 6.50 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 8,267 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 4,816 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,966 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 1.18 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 15.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 4,694 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 371 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 328 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.47 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.12 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 568 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 516 ล้าน ลบ.ม. (54% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 513 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 6.49 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 444 ล้าน ลบ.ม.

2. สภาพน้ำท่า (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 158 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 158 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.27 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อัตรา 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 112 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำป่าสัก ระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก 65.67 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 37.95 ลบ.ม./วินาที)

3. แผน-ผลการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

3.1 [แผน-ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2563/64](#) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ปัจจุบัน 5 ก.พ. 64) จัดสรรน้ำทั้งสิ้น 2,397 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนการจัดสรรน้ำ คงเหลือ 1,609 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนการจัดสรรน้ำ

4. สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ณ วันที่ 5ก.พ. 2564)

- ❖ สถานีประปาสำแล ค่าความเค็ม 0.28 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร และมาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)
- ❖ สถานีทำนันทน์ ค่าความเค็ม 4.93 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ❖ สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 6.04 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ สำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)

